

Отметка о размещении (28.11.2022 КНМ 24220061000201029773) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, 68, 8(391)275-16-30, ond13@mchskrsk.ru  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и  
Ермаковскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Фрунзе, 10, 8(39139) 32-5-52,  
ofps27ond@mchskrsk.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 110/ 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Ермаковский детский сад № 3 комбинированного вида»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**(далее: МБДОУ «Ермаковский детский сад № 3 комбинированного вида»)**

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки подписанного заместителем главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Хлопиной Екатериной Николаевной № 110 от «28» ноября 2022года в период с «06» декабря 2022 г. по «08» декабря 2022 г.

Государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

лейтенантом внутренней службы Сорокиным Юрием Викторовичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена: **плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ «Ермаковский детский сад № 3 комбинированного вида»**, расположенного по адресу: Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Мира, 3.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: **заведующая МБДОУ «Ермаковский детский сад № 3 комбинированного вида» Запорожец Ю.В.**

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Автоматическая установка пожарной сигнализации установленная в здании детского сада частично не работоспособна, так как не соответствует требованиям ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 83, ст. 54 (Акт № 4 от 01.12.2022 проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений)</p>	<p><b>п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»:</b>  Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.  При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.  На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.  При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.  Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в</p>	01.09.2023	

		<p>журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>		
2.	<p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установленная в здании детского сада частично не работоспособна, так как не соответствует требованиям ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 83, ст. 54 (Акт № 4 от 01.12.2022 проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений)</p>	<p><b>п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»:</b></p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	01.09.2023	


		<p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	
3.	Дверь второго эвакуационного выхода из помещений подвала заблокирована (не открывается)	<p><b>п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»:</b></p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	01.09.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующая МБДОУ «Ермаковский детский сад № 3  
комбинированного вида» Запорожец Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

« 08 » декабрь 2022 год

Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского  
районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы  
Сорокин Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



(Подпись)

« 08 » декабря 2022 год

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации  
указанных действий.